

作成日 令和 7年12月24日

令和8年度 施行

公立芽室病院消防設備保守点検委託

(公立芽室病院事務局総務係)

公示用

消防設備保守点検委託

項目	単価	数量	単位	金額	備考
消防設備保守点検委託(機器点検・総合点検)					
消火器					
粉末小型(加圧式)20型		2	本		
粉末小型(蓄圧式)10型		63	本		
粉末小型(蓄圧式)20型		3	本		
スプリンクラー設備					
メインポンプユニット制御盤/呼水槽/圧力T・SW含む		1	組		
呼水装置 呼水槽 単体		1	台		
自動警報弁(アラム弁)湿式		7	台		
圧力検知装置 圧力スイッチ		8	台		
送水口		1	基		
スプリンクラーヘッド		1106	個		
補助散水栓		36	基		
表示灯		36	個		
放水試験 湿式/水噴霧(総合点検)		1	式		
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)		1	式		
連結送水管					
放水口 ホースなし		8	基		
送水口		2	基		
表示灯		7	個		
自動火災報知設備(P型)					
受信機P型1級 10回線まで		1	面		
受信機P型1級 11回線以上(1~10回線ごと)		7	式		
副受信機P型1級 10回線まで		1	面		
副受信機P型1級 11回線以上(1~10回線ごと)		1	式		
熱感知器 差動式・補償式スポット型		69	個		
熱感知器 定温式スポット型		110	個		
煙感知器 イオン式/光電式スポット型		323	個		
発信機 1級/2級		24	個		
表示灯		24	個		
音響装置 電鈴・ブザー		24	個		
電源 常用電源		1	式		
電源 予備又は非常電源		1	式		
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)		1	式		
火災/非常通報装置設備					

項目	単価	数量	単位	金額	備考
火災通報器本体		1	台		
遠隔起動装置 増設押しボタン		1	台		
119番通話増設用電話機		1	台		
発報確認ランプ 増設発報確認灯		1	個		
消防通報試験		1	式		
予備電源		1	式		
非常放送設備					
増幅器操作部 出力100Wまで		1	台		
増幅器操作部 出力200Wまで		1	台		
増幅器操作部 出力201W以上100W増すごとに		10	/100W		
自動火災報知設備連動		1	式		
一斉方式		1	台		
ｽﾍﾞｰｶｰ回路 ｽﾍﾞｰｶｰ		330	個		
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)		1	式		
避難器具					
救助袋(垂直式)3階		2			
救助袋(垂直式)4階		1			
救助袋(垂直式)5階		1			
誘導灯及び誘導標識					
誘導灯 C級・B(BL型)級・20W・10W		102	個		
誘導灯 階段通路		24	個		
誘導灯 信号装置		20	台		
フラッシュ		20	個		
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)		1	式		
連結送水管 耐管耐圧性能点検					
10階以下 1系統当たり(事前調査・テスト等含む)		2	系統		
申請書類作成・申請		1	式		
小			計		
再			計		
消費税	10		%		
合			計		

消防設備保守点検委託 仕様書

項目	数量	単位	備考
消防設備保守点検委託(機器点検・総合点検)			
消火器			
粉末小型(加圧式)20型	2	本	
粉末小型(蓄圧式)10型	63	本	
粉末小型(蓄圧式)20型	3	本	
スプリンクラー設備			
メインポンプユニット制御盤/呼水槽/圧力T・SW含む	1	組	
呼水装置 呼水槽 単体	1	台	
自動警報弁(アラーム弁)湿式	7	台	
圧力検知装置 圧力スイッチ	8	台	
送水口	1	基	
スプリンクラーヘッド	1106	個	
補助散水栓	36	基	
表示灯	36	個	
放水試験 湿式/水噴霧(総合点検)	1	式	
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)	1	式	
連結送水管			
放水口 ホースなし	8	基	
送水口	2	基	
表示灯	7	個	
自動火災報知設備(P型)			
受信機P型1級 10回線まで	1	面	
受信機P型1級 11回線以上(1~10回線ごと)	7	式	
副受信機P型1級 10回線まで	1	面	
副受信機P型1級 11回線以上(1~10回線ごと)	1	式	
熱感知器 差動式・補償式スポット型	69	個	
熱感知器 定温式スポット型	110	個	
煙感知器 イオン式/光電式スポット型	323	個	
発信機 1級/2級	24	個	
表示灯	24	個	
音響装置 電鈴・ブザー	24	個	
電源 常用電源	1	式	
電源 予備又は非常電源	1	式	

項目	数量	単位	備考
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)	1	式	
火災/非常通報装置設備			
火災通報器本体	1	台	
遠隔起動装置 増設押しボタン	1	台	
119番通話増設用電話機	1	台	
発報確認ランプ 増設発報確認灯	1	個	
消防通報試験	1	式	
予備電源	1	式	
非常放送設備			
増幅器操作部 出力100Wまで	1	台	
増幅器操作部 出力200Wまで	1	台	
増幅器操作部 出力201W以上100W増すごとに	10	/100W	
自動火災報知設備連動	1	式	
一斉方式	1	台	
スピーカ回路 スピーカ-	330	個	
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)	1	式	
避難器具			
救助袋(垂直式)3階	2		
救助袋(垂直式)4階	1		
救助袋(垂直式)5階	1		
誘導灯及び誘導標識			
誘導灯 C級・B(BL型)級・20W・10W	102	個	
誘導灯 階段通路	24	個	
誘導灯 信号装置	20	台	
フラッシュ	20	個	
配線点検 絶縁測定(二次側)(総合点検)	1	式	
連結送水管 耐管耐圧性能点検			
10階以下 1系統当たり(事前調査・テスト等含む)	2	系統	
申請書類作成・申請	1	式	