

質疑応答書

事業名 東芽室地域集会施設再整備事業

質問事項	回答
1. 要求水準書の外構工事の詳細をご指示ください。	1. 外構工事は下記のとおり予定しています。 ①路盤(砂利)の入れ替え ・300 m ² 程度 ・厚さ 90cm 程度 ・舗装はしない ②既設浸透柵の清掃(2か所) ③既設浸透柵に安全柵新設(2か所) ④取付道路の舗装やり替え(20 m ² 程度)
2. 既設浄化槽を新設に変更した場合は5人槽でよろしいでしょうか。ご指示ください。	2. よろしいです

この質疑応答書は、要求水準書等に対して質問がある場合にのみ提出してください。
提出者名を記入する必要はありません。