

入札及び契約状況表

番 号		工 事 名	上水道通信回線変更工事				
場 所	坂の上第1配水池外4施設			種 別	電気		
指名通知月日	令和 8 年 4 月 6 日		入札執行日時	令和 8 年 4 月 21 日 10 時 00 分			
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格			最低制限価格		
46,310,000 円		円			円		
入札参加資格者名 (指名業者名)		入 札 結 果			(単位：円)		摘 要
		第 1 回	第 2 回	第 3 回			
北海道富士電機(株)		44,176,000	決定(税込)				
契約者名		北海道富士電機株式会社		住 所	札幌市中央区大通東7丁目12番9		
契約金額		44,176,000 円		摘 要	上水道施設通信回線変更 5施設		
期 間		令和 8 年 4 月 27 日から 令和 9 年 2 月 26 日まで					
指名理由							
随意契約理由		<p>本工事は、浄水場および送水施設等の遠方監視・遠隔操作に利用しているNTTアナログ専用回線が、令和11年3月末をもってサービス提供を終了することに伴い、通信回線を光回線へ移行することを目的とした工事である。</p> <p>各施設（坂の上第1配水池、坂の上第2配水池、雄馬別中継ポンプ場、雄馬別第1配水池、雄馬別第2配水池）の遠方通信装置、および中央監視装置のソフトウェア改修を伴い、既設ソフトウェアは、メーカー独自の技術により設計・製作されており、他社に公開されていないため、既設ソフトウェア納入業者以外では本工事を履行することができないことから、北海道富士電機(株)と一者随意契約としたい。</p>					
契約変更内容		契約金額	円	期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所	
		理由					
		摘要					

入札及び契約状況表

番 号		工 事 名	新南平和浄水場高圧気中開閉器修繕工事				
場 所	新南平和浄水場			種 別	電気		
指名通知月日	令和 8 年 4 月 13 日		入札執行日時	令和 8 年 4 月 21 日 10 時 00 分			
予 定 価 格		入 札 書 比 較 価 格		最低制限価格			
2,706,000 円		円		円			
入札参加資格者名 (指名業者名)		入 札 結 果			(単位：円)		
		第 1 回	第 2 回	第 3 回	摘 要		
北海道富士電機(株)		2,519,000	決定(税込)				
契約者名		北海道富士電機(株)		住 所	札幌市中央区大通東7丁目12番9		
契約金額		2,519,000 円		摘 要	高圧用気中開閉器交換 一式		
期 間		令和 8 年 4 月 27 日から 令和 8 年 7 月 31 日まで					
指名理由							
随意契約理由		<p>本修繕工事は、令和8年2月に実施した電気保安協会による停電試験において確認された、高圧気中開閉器の地絡機能故障を修復し、施設の安全かつ安定した電力供給を確保することを目的としている。 本施設新設時の施工業者であり、当該機器のメーカー指定特約店である北海道富士電機(株)と一者随意契約したい。</p>					
契約変更 内 容		契約金額	円	期 間	令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで	場所	
		理由					
		摘要					